



# CERTIFIKÁT

001/2022-916-702

**Produkt**

*Product*

RUP – F2

varianty provedení – viz zadní strana

**Držitel certifikátu**

*Owner of the certificate*

FASTRA, s.r.o.

Libenice 30 – Skalka

280 02 Kolín

**Oblast použití**

*Area of application*

Zařízení RUP-F2 slouží k přechodnému uzavření potrubí s vnitřním přetlakem média do 5 bar a následné výměně vadných uzavíracích armatur (kulových kohoutů), nebo krátkodobému odstavení potrubí pomocí rozpěrných pryžových prvků.

**Dokumentace pro certifikaci**

*Documentation for certification*

ČSN EN 1775:2009 ed.2

Návod k použití verze 10/2 z 15. 10. 2010

Montážní postup č. 12/10 z 27. 1. 2010

Složka výrobních výkresů zařízení RUP-F2 verze 10/1 z 27. 1. 2010

Katalogové listy část 2.3/ listy 2.3-1.1 až 2.3-2

Zkušební postup č. 21/10 verze 1 z 1. 2. 2010

2. 3. 2025

**Datum platnosti**

*Expiration date*

V Praze dne 2. 3. 2022

Ing. Jiří Buchta, CSc.  
předseda sekce plyn ČSTZ



Jan Salavec  
předseda ČSTZ

*Tento certifikát osvědčuje vhodnost produktu k použití ve specifikované oblasti použití; nenahrazuje certifikaci podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.*



## Varianty provedení RUP - F2

- 1. RUP – F2/T** – se zaváděcí tyčí pro uzavírání průměrů od ½ " do 2"
- 2. RUP – F2/L** – s ohebným lanovodem pro uzavírání průměrů od ¾ " do 2"
- 3. RUP – F2/TL** se zaváděcí tyčí a ohebným lanovodem
- 4. RUP – F2/Speciál** – se zaváděcí tyčí a odnímatelným rozpěrným prvkem pro uzavírání průměrů od ¾ " do 2"
- 5. RUP – F2/Mini** – se zaváděcí tyčí pro uzavírání průměru od 11 do 14 mm
- 6. RUP – F2/Mini.1** – s prodlouženou zaváděcí tyčí (320 mm) pro uzavírání průměru od 11 do 14 mm